




DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ARGES

Str. Exercițiu nr. 39 bis, Pitești

Tel.(0040)-248-224015 Fax:(0040)-248-21.64.84



Către,

S.C. AQUATERM AG'98 ,
Municipiul Curtea de Argeș, județ Argeș
info@aquatermag98.ro

Ca urmare a obținerii rezultatelor analizelor de laborator la cele trei probe de apă prelevate de la: intrare rețea Curtea de Argeș (stație GPL Str.Albești) , o unitate de alimentație publică și o locuință particulară - în data de 07.07.2026, de către reprezentanții Serviciului de Control în Sănătate Publică din DSP Argeș, s-au constatat următoarele:

- În conformitate cu rezultatele buletinelor de analiză toate probele de apă sunt corespunzătoare microbiologic
- Parametrii indicatori fizico-chimici sunt conformi, cu excepția clorului rezidual liber.

Clorul rezidual liber

În conformitate cu rezultatele buletinelor de analiză, concentrația de clor rezidual liber a înregistrat depășiri în proba recoltată din unitatea de alimentație publică , valoarea determinată fiind de 0,83 mg/l , iar în proba recoltată la intrare rețea (stație GPL Str..Albești) valoarea determinată a fost 1,34 mg/l.

Din punct de vedere fizico-chimic, apa prezintă neconformități la parametrul clor rezidual liber , pentru care se impune monitorizarea și remedierea valorilor neconforme.

Transmitem atașat rezultatele buletinelor de analiză.

Cu stimă.

DIRECTOR EXECUTIV
DR. SORINA OCTAVIA HONȚARU





RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 703

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de *

Data si ora intrarii in lucru: 07-07-2026 14:40

Data si ora finalizarii încercării: 08-07-2026 14:35

Data si ora validarii rezultatului: 10-07-2026 09:37

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: activitati de inspectie

Data si ora prelevării: 07-07-2026 11:30

Data si ora receptiei: 07-07-2026 14:35

Locul recoltării: Retea de distributie C. de Arges, Bar, str. Nichita, bl. E2, parter, SC Ayanov Ral Vid SRL, apartinand Aquaterm AG SA

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	incertitudine ext. relativa k=2, Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	5,22			50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	2,02			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	8,92			200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	18,841			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	5,46	±10.39%	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	213			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	12,8			200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1998/C91/2008
10	Oxidabilitate ^	1,22			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	<0,5			maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,83		0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,56/23°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat de laborator

As. pr. Corodescu Clara, As. pr. Brostescu Anisoara

TAMAS MONICA
Chimist Medical Specialist
Chimie Sanitara
Cod 0111

Dr. TUDOR
Medic
Medicin
384

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/2023.

Valori înscrise cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 704

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de *

Data si ora intrarii in lucru: 07-07-2026 14:46

Data si ora finalizarii încercării: 08-07-2026 14:40

Data si ora validarii rezultatului: 10-07-2026 09:38

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: activitati de inspectie

Data si ora prelevării: 07-07-2026 12:15

Data si ora receptiei: 07-07-2026 14:40

Locul recoltării: Intrare retea C. de Arges(statie GPL SN. Albesti) , apartinand Aquaterm AG SA

Client:DSP ARGES - INSPECTIE

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	5,48		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	1,45		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	86,07		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	17,495		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	6,48	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	244		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	33,4		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1998/C91/2006
10	Oxidabilitate ^	0,87		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Clor rezidual liber *	1,34	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
12	pH	7,47/23°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012
13	Turbiditate (Sat) *	0,72		maxim 5	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016

Executanti

As. pr. Corodescu Clara, As.pr. Brostescu Anisoara

Responsabil analiza

TAMAS MONICA
Chimist Medical Specialist
Cod C.A. 14384

Verificat și aprobat șef laborator

Dr. TUDOR LILIANA
Medicină de laborator
Cod C.A. 14384

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - Incercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE
SR EN ISO 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 702

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de *

Data si ora intrarii in lucru: 07-07-2026 14:35
Data si ora finalizarii încercării: 08-07-2026 14:26
Data si ora validării rezultatului: 10-07-2026 09:37
Starea probei la primire corespunzatoare
Motivul analizei: activitati de inspectie

Data si ora prelevării: 07-07-2026 11:00

Data si ora receptiei: 07-07-2026 14:26

Locul recoltării: Sist. public de aprov. cu apa C. de Arges, locuinta particulara Stanculescu Florica, str. Cuza Voda, nr. 97 bis,
apartinand Aquaterm AG SA

Client:DSP ARGES - INSPECTIE

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	8,46		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	1,71		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	18,77		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	16,928		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	7,62	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	220		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	27,9		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1996/C91/2008
10	Oxidabilitate ^	1,03		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	1,68		maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,21	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,60/23°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

As. pr. Corodescu Clara, As.pr. Brostescu Anisoara

Responsabil analiza

TAMARA MONICA
Chimist analist
Echipa de laborator
Pitesti

Verificat și aprobat șef laborator

Dr. TUDOR
Medic
Medicina
Co. 14384

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sănătate Publică Argeș , Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 816
--	---	--

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3265

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de Insp. MODEL PETRU AURELIU P.V. NR. 124

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUȚIE SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES
INTRARE REȚEA C. DE ARGES (STATIE GPL STR. ALBESTI)

Client: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 07-07-2026

Data și ora recepției: 07-07-2026 13:39

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 07-07-2026/ 10-07-2026

Data și ora validării rezultatului: 10-07-2026 08:40

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator
dr. Tudor Liliana

Responsabil analiză
DOBRIȘCU LILIANA ANDA
Biolog Medical Principal
Microbiologie Sanitară
Cod 480119

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Dr. TUDOR LILIANA
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C44384



Directia de Sănătate Publică Argeș
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
**LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA**

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3264

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de Insp. MODEL PETRU AURELIU P.V. NR. 124

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUȚIE SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA C. DE ARGES P.
RECOLTA BAR STR. EP. NICHITE PASTOR, BL.E2 C.SC AYANOV RAL V ID

Cliet: SC AQUATEM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 07-07-2026

Data și ora recepției: 07-07-2026 13:37

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 07-07-2026/ 10-07-2026

Data și ora validării rezultatului: 10-07-2026 08:39

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Responsabil analiză
DEBORA ANDA
Biolog Medical Principal
Microbiologie Sanitară
Cod 480119

Verificat și aprobat șef laborator
dr. Tudor Liliana

Dr. TUDOR LILIANA
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C44384

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 3263

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de Insp. MODEL PETRU AURELIU P.V. NR. 124

Locul recoltării: SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES PUNCT RECOLTA LOCUINTA
PARTICULARA STANCIULESCU FLORICA STR. CUZA VODA NR. 97 BIS

Client: SC AQUATERM AG 98 SA - CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 07-07-2026

Data și ora recepției: 07-07-2026 13:33

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 07-07-2026/ 10-07-2026

Data și ora validării rezultatului: 10-07-2026 08:38

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Responsabil analiză
DOBRESCU DIANA ANDA
Biolog Medical Principal
Microbiologie Sanitară
Cod 480119

Verificat și aprobat se Laborator
dr. Tudor Diana

Dr. TUDOR DIANA
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C44384

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.