

S.C. AQUATERM AG 98 SA

Nr. 604 din 09.02.2026



**ANUNT DE INFORMARE
SC AQUATERM AG 98 SA**

În urma colmatării complete a filtrelor din Stația de tratare Cerbureni în data de 5 februarie 2026, după tranzitarea de către HIDROELECTRICA SA la sfârșitul lunii ianuarie 2026, a unei viituri prin barajul Vidraru, s-a luat decizia de a se spala trei filtre, unul în timpul zilei și două pe timpul nopții când consumul este mai mic, pentru a avea suficientă apă filtrată pentru spălare. S-a luat această decizie pentru a nu opri stația, întrucât populația nu avea făcute rezerve de apă. Acest lucru s-a resimțit în rețeaua de distribuție în data de 6 februarie 2026, când turbiditatea apei a crescut. După această operațiune atât societatea cât și DSP au prelevat probe. Din raportul nostru de încercare, dar și din cele comunicate de DSP, reiese că apa nu corespunde din punct de vedere fizico-chimic și nici microbiologic.

În datele de 6, 7 și 8 februarie 2026 s-a efectuat o dezinfectie a rețelei cu clor în cantitate mai mare, iar astăzi și în zilele următoare se vor recolta noi probe de apă, pentru a se constata dacă a fost depășit acest eveniment.

Precizăm că potrivit ultimului raport de încercare din data de 6 februarie 2026 pentru proba din 4 februarie 2026 transmis la DSP, apa din rețeaua de distribuție nu conținea bacterii, rezultatul fiind negativ inclusiv la clostridium pe care îl determinăm în două probe pe săptămână.

Având în vedere faptul că în această perioadă DSP monitorizează săptămânal apa din rețeaua de distribuție, iar laboratorul propriu monitorizează în special apa din stația de tratare pentru a adapta permanent rețetele de tratare în funcție de parametrii apei captate, societatea a decis să posteze în site doar buletinele primite de la această instituție.

Apă rămâne în continuare nepotabilă și nu este bună de băut sau gătit și poate fi utilizată în scopuri menajere.

Reamintim utilizatorilor că Primăria mun. Curtea de Argeș, împreună cu Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, au pus la dispoziția populației mai multe bazine cu apă potabilă alimentate în permanență de o cisternă de la ISU.

Bazinele sunt situate în următoarele locații:

- Liceul „Regele Mihai I” – strada Episcop Nichita
- Liceul „Constantin Dobrescu” – strada Episcop Nichita
- Școala „Basarab I” – strada Posada
- Școala „Mircea cel Bătrân” – strada Banu Mărăcine
- Școala „Carol I” – strada Negru Vodă
- Liceul „Vlaicu Vodă” – strada Negru Vodă
- Școala „Armand Călinescu” – strada Negru Vodă
- Școala „Sfântul Apostol Andrei” – strada Râmnicu Vâlcea

Informăm utilizatorii că apa de la Izvorul Pod Progresul și apa de la Forajul din curtea Mănăstirii este potabilă. Apa din Izvoarele Sipot și Tunel Valea Danului nu este potabilă.

Prezentul anunț rămâne valabil până când DSP va confirma că apa este bună de băut, urmând ca apoi să informăm oficial utilizatorii.

**Director general,
Claudia Mihailescu**



Handwritten signature in blue ink.

Search your mailbox

ria Curtea de A...

Account In

Inbox

Contacts

Notepad

Calendar

Compose

Delete

Spam

Actions ▾

Apply

Fwd: Rezultate probe apa

primariacurtead.../Inbox

Inbox

999+

Drafts

118

Sent

Archive

Spam

Trash

Folders

Edit Show



Feb 9 at 12:17 PM

Print Raw message

mediu@dsparges.ro <mediu@dsparges.ro>

To: aquatermag@yahoo.com,
primariacurteadearges@yahoo.com

1 File 980.7 kB

PDF 981 kB



Rapoarte de ...

Download



Buna ziua.

Va solicitam informarea/avertizarea populatiei, prin toate mijloacele de comunicare: mass media, retele de socializare, inscriuri la loc vizibil si protejat cu sintagma " Apa poate fi folosita doar in scop menajer (la vasul de toaleta)! Multumim.

----- Original Message -----

From: mediu@dsparges.ro

To: aquatermag@yahoo.com

Sent: Mon, Feb 9, 2026 12:05

Subject: Rezultate probe apa

Buna ziua.

Va trimitem atasat rapoartele de incercari validate de DSP Arges pentru probele de apa recoltate in data de 30.01.2026 si 06.02.2026 din reseaua de distributie a municipiului Curtea de Arges.

Cu stima,

Compartiment Evaluarea Factorilor de Risc din Mediu de Viata si Munca

Compose

Delete

Spam

Actions ▾

Apply



Directia de Sanatate Publica Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015

Fax: 0248216484, e-mail

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 431

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de INSP.RADUT GHEORGHE

Locul recoltării: PROBA APA CHIVETA-RESTAURANT CURTEA DE ARGES CU SEDIUL IN „S.C ALEX MARCO ALPIN SRL”

Cliet:DSP ARGES -INSPECTIE SANITARA

Data prelevării probei: 30-01-2026

Data și ora recepției: 30-01-2026 15:12

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 30-01-2026/ 01-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 01-02-2026 09:10

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Responsabil analiză **DOBRESCU DIANA ANDA**
Biolog Medical Principal
Microbiologie Sanitară
Cod 480119

Verificat și aprobat șef laborator
dr. Tudor LILIANA

Dr. TUDOR LILIANA
Medic Primar
Medicina de Laborator
Cod 44384

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 433

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de INSP.RADUT GHEORGHE

Locul recoltării: APA ROBINET CHIVETA BLOC-CENTRU DE ÎNGRIJIRE PERSOANE VARSTNICE

Client: DSP ARGES -INSPECTIE SANITARA

Data prelevării probei: 30-01-2026

Data și ora recepției: 30-01-2026 15:15

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 30-01-2026/ 01-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 01-02-2026 09:11

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14169:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Responsabil analiză
DOBRESCU DIANA ANDA
Biolog Medical Principal
Microbiologie Sanitară
Cod 480119

Verificat și aprobat șef laborator
dr. Tudor Lilița

Dr. TUDOR LILITA
Medic Primar
Medicina de laborator
Cod C44384

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 434

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de INSP.RADUT GHEORGHE

Locul recoltării: APA ROBINET RESTAURANT CURTEA DE ARGES ,APARTINAND „SC OPRY IMPEX GENERAL SRL”

Client:DSP ARGES -INSPECTIE SANITARA

Data prelevării probei: 30-01-2026

Data și ora recepției: 30-01-2026 15:17

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 30-01-2026/ 01-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 01-02-2026 09:12

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Responsabil analiză

DOBRESCU DIANA ANDA
Biolog Medical Principal
Microbiologie Sanitară
Cod 480119

Verificat și aprobat șef laborator
dr. Tudor Liliana

TUDOR LILIANA
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod C44384

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Direcția de Sănătate Publică Arges Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru ÎNCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LJ 816
---	--	---

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 633

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

*Prelevat de INSP. MODEL PETRU;INSP. RADUT GHE. / PV 9

Locul recoltării: RETEA PLATOU PIATA CENTRALA CURTEA DE ARGES ; SISTEM PUBLIC DE APA AQUATERM AG 98 SA

Cliet:DSP ARGES ; SCSP

Data prelevării probei: 06-02-2026

Data și ora recepției: 06-02-2026 13:16

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 06-02-2026/ 09-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 09-02-2026 09:54

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	9 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	5 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	2 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator
dr. Tudor Liliana

OTILIA OTINEANU
 Responsabil analiză
 Biochimie
 Biochimie
 Microbiologie Sanitară
 Otilia
 Cod 480120

Dr. TUDOR LILIANA
 Medic Primar
 Medicina de laborator
 Cod CA4384

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 74

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 06-02-2026 14:31

Prelevat de *INSP.RADUTA GHEORGHE,MODEL AUREL-
P.V.NR.9/06.02.2026

Data si ora finalizarii încercării: 09-02-2026 10:27

Data si ora validarii rezultatului: 09-02-2026 10:28

Data si ora prelevării: 06-02-2026 10:30

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 06-02-2026 12:31

Motivul analizei: sesizare

Locul recoltării: APA REȚEA PUNCT RECOLTA ROBINET-PLATOU PIATA CENTRALA/ CURTEA DE ARGES

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k=2, Niv. de Incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	231,3			50	µg/l	SR EN ISO 15588/2004
2	Nitriti	0,07			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
3	Amoniu	0,67			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
4	Cloruri	26,375			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
5	Conductivitate la 20 °C	367			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
6	Fier total *	195,2	±17.95%		200	µg/l	SR EN ISO 15588/2004 SR EN ISO 13315/1996/C91/2008
7	Oxidabilitate ^	1,28			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
8	Turbiditate (Oras) *	49,9			Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
9	Clor rezidual liber *	0,74		0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7383-2/2018
10	pH	7,12/20°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

As. pr. Corodescu Clara, As.pr. Brostescu Anisoara

[Signature]

Dr. TUDOR LILIANA
Medic Primar
Medicina de laborator
Cod CA4384

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LJ 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 635

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

*Prelevat de INSP. MODEL PETRU; INSP. RADUT GHE. / PV 11

Locul recoltării: RETEA SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA CEL BATRAN CURTEA DE ARGES ; SISTEM PUBLIC DE APA
AQUATERM AG 98 SA

Client: DSP ARGES ; SCSP

Data prelevării probei: 06-02-2026

Data și ora recepției: 06-02-2026 13:22

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 06-02-2026/ 09-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 09-02-2026 09:57

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	7 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	4 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	2 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Otilia D. NEANU
Biochimist
Responsabil Analiza
Microbiologie Medicală Principal
Bloc pr. Otineanu / Colegiu Sanitar
Otilia
Cod 480120

Verificat și aprobat șef laborator
dr. Tudor Liliana

Dr. TUDOR LILIANA
Medic Primar
Medicina de Laborator
Cod C/4384

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 76

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de *INSP.RADUTA GHEORGHE,MODEL AUREL-
P.V.NR.11/06.02.2026

Data si ora prelevării: 06-02-2026 10:45

Data si ora receptiei: 06-02-2026 12:51

Locul recoltării: APA RETEA ROBINET/CHIUVEA- SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA CEL BATRAN / CURTEA DE
ARGES ,STR.BANU MARACINE,NR.3

Client:DSP ARGES

Data si ora intrării in lucru: 06-02-2026 14:51

Data si ora finalizării încercării: 09-02-2026 10:30

Data si ora validării rezultatului: 09-02-2026 10:34

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: sesizare

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	197,9		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
3	Amoniu	0,67		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
4	Cloruri	25,382		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
5	Conductivitate la 20 °C	346		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
6	Fier total *	780,5		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
7	Oxidabilitate ^	1,28		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
8	Turbiditate (Oras) *	25,9		Acceptabila pt cons.,; maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
9	Clor rezidual liber *	0,80	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
10	pH	7,14/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

As. pr. Corodescu Clara, As.pr. Brostescu Anisoara

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Dr. TUDOR LILIANA
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod CA4284

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 634

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

*Prelevat de INSP. MODEL PETRU; INSP. RADUT GHE. / PV 10

Locul recoltării: RETEA COLEGIUL NATIONAL VLAICU VODA CURTEA DE ARGES; SISTEM PUBLIC DE APA AQUATERM AG 98 SA

Client: DSP ARGES; SCSP

Data prelevării probei: 06-02-2026

Data și ora recepției: 06-02-2026 13:21

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 06-02-2026/ 09-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 09-02-2026 09:56

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	7 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	4 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	1 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanționanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Otilia OTNEANU
Bioclinic Medical Principal
Microbiologie Sanitară
Bld. 480
Otilia

Verificat și aprobat de laborator
dr. Tudor Liana

Dr. TUDOR LIANA
Medic Principal
Medicina de laborator
Cod 444394

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.
Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 75

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora Intrarii in lucru: 06-02-2026 14:46

Prelevat de *INSP.RADUTA GHEORGHE,MODEL AUREL-
P.V.NR.10/06.02.2026

Data si ora finalizarii încercării: 09-02-2026 10:28

Data si ora validarii rezultatului: 09-02-2026 10:29

Data si ora prelevării: 06-02-2026 11:16

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 06-02-2026 12:46

Motivul analizei: sesizare

Locul recoltării: APA REȚEA ROBINET/CHIUVEȚA-COLEGIU NATIONAL VLAICU VODA/ CURTEA DE ARGES

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	204,1		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitriti	0,07		0,5	mg/l NO ₂	SR EN ISO 28777/2002 SR EN26777:2002/C91:2006
3	Amoniu	0,70		0,5	mg/l NH ₄	SR EN ISO 7150-1/2001
4	Cloruri	25,028		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
5	Conductivitate la 20 °C	348		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
6	Fier total *	601		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1998/ C91/ 2008
7	Oxidabilitate ^	1,25		5	mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001
8	Turbiditate (Oras) *	47,5		Acceptabila pt cons.; maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
9	Clor rezidual liber *	0,95	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
10	pH	7,23/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

As. pr. Corodescu Clara, As.pr. Brostescu Anisoara

[Signature]

TUDOR LILIANA
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod CA 4384

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat


* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

Nr. 636

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

*Prelevat de INSP. MODEL PETRU; INSP. RADUT GHE. / PV 12

Locul recoltării: REȚEA HOTEL RESTAURANT POSADA CURTEA DE ARGES, STR. BASARABILOR NR. 27-29 ; SISTEM PUBLIC DE APA AQUATERM AG 98 SA

Client:DSP ARGES ; SCSP

Data prelevării probei: 06-02-2026

Data și ora recepției: 06-02-2026 13:23

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 06-02-2026/ 09-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 09-02-2026 09:59

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	4 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Responsabil analiză
Bloch.pr. Otilia
Otilia
Cod 40120

Verificat și aprobat șef laborator
dr. Tudor Liana

Dr. Tudor Lăzăreanu
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod 044384

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RO 1-1A
RE AR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 77

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 06-02-2026 14:58

Prelevat de *INSP.RADUTA GHEORGHE,MODEL AUREL-
P.V.NR.12/06.02.2026

Data si ora finalizarii încercării: 09-02-2026 10:32

Data si ora validării rezultatului: 09-02-2026 10:36

Data si ora prelevării: 06-02-2026 11:15

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 06-02-2026 12:58

Motivul analizei: sesizare

Locul recoltării: APA BAR ROBINET/CHIUVEA- HOTEL RESTAURANT POSADA / CURTEA DE
ARGES ,STR.BASARABILOR,NR.27-29

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	8,41		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN26777:2002/C91:2006
3	Amoniu	0,39		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
4	Cloruri	26,658		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
5	Conductivitate la 20 °C	367		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
6	Fier total *	86,66		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
7	Oxidabilitate ^	1,06		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
8	Turbiditate (Oras) *	2,12		Acceptabila pt cons.,; maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
9	Clor rezidual liber *	0,11	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
10	pH	7,07°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

As. pr. Corodescu Clara, As.pr. Brotescu Anisoara

[Signature]

DR. LILIANA
Medic primar
Medicina de laborator
384

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu "<" reprezintă valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Argeș
Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 637

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

*Prelevat de INSP. MODEL PETRU; INSP. RADUT GHE. / PV 13

Locul recoltării: RETEA SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA-CABINET MEDICAL CURTEA DE ARGES, STR. PROGRESULUI, NR. 2 ; SISTEM PUBLIC DE APA AQUATERM AG 98 SA

Client: DSP ARGES ; SCSP

Data prelevării probei: 06-02-2026

Data și ora recepției: 06-02-2026 13:26

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 06-02-2026/ 09-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 09-02-2026 09:59

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activități de inspecție

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14169:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Otilia Otilianu
Biochimist responsabilă analiză
Biochimist responsabil principal
Otilia Otilianu
Sanitară

Verificat și aprobat șef laborator
dr. Tudor Liliana

Dr. TUDOR LILIANA
Medic Primar
Medicina de laborator
Cod C44384

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RO-11A
RE AR
SR EN ISO-IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LT 816

RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 78

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de *INSP.RADUTA GHEORGHE,MODEL AUREL-
P.V.NR.13/06.02.2026

Data si ora prelevarii: 06-02-2026 11:32

Data si ora receptiei: 06-02-2026 13:02

Locul recoltarii: APA ROBINET/CHIUVEA- CABINET MEDICAL SCOALA GIMNAZIALA-REGINA MARIA / CURTEA DE
ARGES,STR.PROGRESULUI,NR.2

Cilient:DSP ARGES

Data si ora intrarii in lucru: 06-02-2026 15:02

Data si ora finalizarii încercării: 09-02-2026 10:35

Data si ora validarii rezultatului: 09-02-2026 10:40

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: sesizare

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	192,9		50	µg/l	SR EN ISO 15588/2004
2	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO ₂	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
3	Amoniu	0,65		0,5	mg/l NH ₄	SR EN ISO 7150-1/2001
4	Cloruri	26,020		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
5	Conductivitate la 20 °C	353		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
6	Fier total *	158,5		200	µg/l	SR EN ISO 15588/2004 SR EN ISO 13315/1996/C91/2006
7	Oxidabilitate ^	1,25		5	mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001
8	Turbiditate (Oras) *	8,38		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
9	Clor rezidual liber *	0,66	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
10	pH	7,09/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

As. pr. Corodescu Clara, As.pr. Brostescu Anisoara

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Voo

Dr. TUDOR LILIANA
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod 044384

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscrite cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oe

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Argeș
Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:201
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 516

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 430

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de INSP.RADUT GHEORGHE

Locul recoltării: APA ROBINET CHIUVEA -SCOALA GIMNAZIALA ARMAND CALINESCU

Cliet:DSP ARGES -INSPECTIE SANITARA

Data prelevării probei: 30-01-2026

Data și ora recepției: 30-01-2026 15:07

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 30-01-2026/ 01-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 01-02-2026 09:09

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR E 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR E 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Responsabil analiză
DIACU DIANA ANDA
Biolog Medical Principal
Microbiologie Sanitară
Cod 480119

Verificat și aprobat șef laborator
dr. Tudor LILIANA

Dr. TUDOR LILIANA
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod 44284

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 432

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de INSP.RADUT GHEORGHE

Locul recoltării: PROBA APA CHIUVEA- RETEA LICEUL TEHNOLOGIC „REGELE MIHAI”

Cliant:DSP ARGES -INSPECTIE SANITARA

Data prelevării probei: 30-01-2026

Data și ora recepției: 30-01-2026 15:14

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 30-01-2026/ 01-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 01-02-2026 09:10

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Responsabil analiză

DOBRESCU DIANA ANDA
Biolog Medical Principal
Microbiologie Sanitară
Cod 480119

Verificat și aprobat de laborator
dr. Tudor Liana

Dr. TUDOR LIANA
Medicină de laborator
Cod C44384

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.